Ročník 2002

VĚSTNÍK

právních předpisů Královéhradeckého kraje

Částka 2 Rozesláno dne 24. října 2002

O B S A H

2. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje

3. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

4. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

NAŘÍZENÍ
Královéhradeckého kraje č. 2/2002
ze dne 9. října 2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

Článek 1
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu. Jedná se o stanovení souhrnu opatření, kterými se vymezuje rozsah a způsob zabezpečení těchto budov v souladu s předpisy požární ochrany.

2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu odpovídají právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen provozovatel), které využívají prostory k provozování činnosti v daných budovách. Povinné subjekty zajišťují plnění povinností na úseku požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně.[1)]

§ 2
Definování budov zvláštního významu

Za budovy zvláštního významu pro účely tohoto nařízení jsou považovány budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat:

a) ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami,
b) ohrožení základních funkcí orgánů státní správy,
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
d) ohrožení objektů, jejichž funkce je v daném regionu jinými prostředky nenahraditelná.

§ 3
Členění budov zvláštního významu

1. Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami[2)]:

   a) budovy elektráren, sloužící k dodávce energie, její výrobě, nebo budovy, na nichž uvedené funkce závisí, o výkonu 200 MW a vyšší,
   b) rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 a 220 kV,
   c) velmi vysokotlaké regulační stanice plynu – soubor strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými hodnotami, včetně stavební části,
   d) budovy tepláren, sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2 000 bytových jednotek a více, nebo budovy, na nichž uvedené funkce závisí,
   e) zdravotnická zařízení – nemocnice.[3)]

2. Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení základních funkcí orgánů státní správy:

   a) úřady kraje,

[1)] § 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[2)] Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
[3)] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ústřední banka České republiky (tj. Česká národní banka[4]),
c) zeměměřický úřad a katastrální úřady,[5]
d) česká správa sociálního zabezpečení,
e) archivy.[6]

3. Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat nenahraditelné ztráty na kulturních památkách[7]:
   a) kulturní památky – nemovité i movité věci, popř. jejich soubory, které jsou Ministerstvem kultury prohlášeny za kulturní památky,
   b) národní kulturní památky – kulturní památky prohlášené nařízením vlády České republiky za národní kulturní památky.

4. Budovy, jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky nenahraditelná:
   a) objekty, v nichž je zajišťována činnost složek Integrovaného záchranného systému,
   b) sklady prostředků ochrany obyvatelstva.

Článek 2
Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu

§ 4

Vytvoření podmínek pro provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací

K vytvoření podmínek pro provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací je provozovatel povinen:

1. Písemně stanovit podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany k provedení případného zásahu v budově zvláštního významu, zejména k překonání bezpečnostních bariér, které budou v takových budovách zřízeny apod.; tyto podklady předat Hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen HZS).

2. Vymezit možná kolizní místa v budově z hlediska zásahu jednotky požární ochrany nebo místa, u kterých lze předpokládat komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku požární ochrany. Při jejich vymezení je nutno spolupracovat s HZS kraje a podklady předat HZS kraje.

3. Neprodleně hlásit na místně příslušný územní odbor HZS Královéhradeckého kraje jakékoliv změny oproti původnímu stavu v obsahu dokumentů předaných HZS. Jedná se např. o změny na příjezdových komunikacích k budově, na nástupních plochách u budovy, přístupu k nim nebo v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů nebo jejich nedostatečnosti.

4. Provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve lhůtách zkrácených oproti lhůtám stanovených příslušnými předpisy[8].

   Lhůty se stanoví následovně:
   a) v budovách, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se pravidelné preventivní prohlídky provádějí minimálně 1¥ za měsíc,
   b) v budovách, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se pravidelné preventivní prohlídky provádějí minimálně 1¥ za tři měsíce,
   c) v budovách, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se pravidelné preventivní prohlídky provádějí minimálně 1¥ za půl roku.

5. Provádět kontrolu únikových komunikací, vnějších a vnitřních zásahových cest, včetně žebříků, přístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti (i v zimním období), správnosti značení ve lhůtě nejméně 1¥ měsíčně. K plnění této povinnosti určit, o které části vně i uvnitř budovy se jedná, jaké nároky jsou na ně kladeny a co představuje žádoucí stav.

---

[4] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
[5] Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
[6] Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
[7] Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
[8] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

§ 5

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

V budovách zvláštního významu, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím, provozovatel stanoví podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově. Pokud se bude jednat o budovy, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, zajistí provádění cvičného požárního poplachu minimálně 1x za rok.

Článek 3
Sankce

§ 6

1. Poruší-li provozovatel nebo vlastník budovy zvláštního významu jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li provozovatel nebo vlastník budovy zvláštního významu jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

1. Nařízení kraje definuje v obecné podobě „budovy zvláštního významu“, bez konkretizace jednotlivých budov. Ve smyslu tohoto nařízení kraje jsou vypracovány přílohy jako neveřejný seznam, ve kterém jsou jednotlivé objekty určeny.

2. Všem vlastníkům a provozovatelům budov zvláštního významu bude předepsaným způsobem doručeno oznámení, že byli do tohoto neveřejného seznamu zahrnuti.

3. Seznam budov zvláštního významu bude k dispozici na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a územně příslušném Hasičském záchranném sboru kraje.

4. Provozovatel budovy zvláštního významu může přenést povinnosti vyplývající z tohoto nařízení na vlastníka budovy zvláštního významu, a to uzavřením smlouvy.

5. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje

NAŘÍZENÍ
Královéhradeckého kraje č. 3/2002
ze dne 9. října 2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

Článek 1
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

1. Tímto nařízením se stanovují podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

2. Za dodržení souhrnu opatření stanovených tímto nařízením ke snížení, zamezení vzniku a rozšíření požáru odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby, které provozují svoji činnost na území kraje, dále fyzické osoby, obce, instituce a úřady, které v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou oprávněny iniciovat vyhlášení tohoto nebezpečí a spolupracují s Hasičským záchranným sborem a dalšími orgány Královéhradeckého kraje v souladu s tímto nařízením.

§ 2
Doba zvýšeného nebezpečí požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí:
a) období mimořádných klimatických podmínek,
b) období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě do jeho úplné likvidace.

Článek 2
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí požáru

§ 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

1. Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období, v jehož důsledku existuje zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním prostředí. Jedná se zejména o období bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

2. Pro období mimořádných klimatických podmínek se stanovují protipožární opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto nařízení.

3. Počátek a ukončení období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru kraje. Zveřejnění se provede způsobem v místě obvyklým.

§ 4
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádějící sklizeň a skladování pícnin, obilovin a slámy zajistí v období přípravy sklizně, při posklizňové úpravě a následném skladování splnění podmínek požární bezpečnosti uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 5
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při rozdělávání otevřených ohňů

1. Právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním fyzickým osobám se zakazuje po celý rok vypalovat křoviny, trávu, plevel a suchý rákos. Dále je zakázáno pálení sena, slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení průmyslových odpadů (např. umělé hmoty, pryže, látek z uhlovodíků apod.). Pro spalování látek přírodního charakteru na hromadách se stanovují podmínky požární bezpečnosti uvedené v příloze č. 3 tohoto nařízení.

2. Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují podmínky požární bezpečnosti uvedené v příloze č. 4 tohoto nařízení.

3. Pro pálení zbytků po lesní těžbě se stanovují podmínky požární bezpečnosti specifikované v příloze č. 5 tohoto nařízení.

Článek 3
Sankce

§ 6

1. Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje

Příloha č. 1
k nařízení kraje č. 3/2002

Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:
1. pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z výfukového potrubí;

b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.

Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti:

1. zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,
2. zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na katastrálním území obce po celou dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
3. způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

Příloha č. 2
k nařízení kraje č. 3/2002

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob provádějících sklizeň a skladování pícnin, obilovin a slámy pro zabezpečení stanovených podmínek požární bezpečnosti

I. V období přípravy sklizně

Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období přípravy sklizně jsou tyto osoby povinny:

1. provést školení zaměstnanců podílejících se na sklizňových pracích a zaměstnanců provádějících zabezpečení požární ochrany v mimopracovní době, pokud nebylo provedeno v rámci periodického školení podle platných právních předpisů na úseku požární ochrany,

2. provést požární preventivní prohlídky ve všech provozních a skladových objektech se záznamem do požární knihy, v případě zjištěných závad provést jejich neprodlené odstranění, nejpozději však do sklizňových prací,

3. zajistit vybavení provozů, skladů a strojů potřebnými hasebními prostředky a prostředky pro měření teplot skladované píce a obilovin,

4. prověřit vybavenost a akceschopnost vlastní jednotky požární ochrany (pokud je zřízena), stav vodních zdrojů k hašení, příjezdových komunikací k těmto zdrojům a funkčnost vlastní ohlašovny požáru,

5. zabezpečit označení objektů pro skladování a úpravu zemědělských plodin výstražnými tabulkami (zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz vstupu nepovolaných osob),

6. zajistit provoz posklizňových linek, sušiček obilí a píce, řezaček, vzduchových dopravníků, čističek a zařízení používaných při sklizni v souladu s požárně bezpečnostními předpisy pro jejich obsluhu, provoz a údržbu,

7. zajistit, aby s těmito předpisy byli prokazatelně seznámeni zaměstnanci, kteří jsou pověřeni obsluhou těchto zařízení.

II. V období sklizně, při posklizňové úpravě a následném skladování

Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období sklizně, při posklizňové úpravě a následném skladování jsou tyto osoby povinny:

1. zajistit přednostní zahájení sklizně dozrálých pícnin a obilovin na místech podél železničních tratí a veřejných komunikací,

2. zajistit dodržování bezpečnostních vzdáleností volných skladů (stohů) sena a slámy od vybraných druhů objektů účelové a bytové zástavby, lesů a komunikací, podle platných právních předpisů na úseku požární ochrany,

3. zajistit důkladné uzavírání naskladněných stodol a skladů, v nichž se nepracuje, a učinit příslušná opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob, zejména dětí,

4. zabezpečit technická a organizační opatření k zamezení styku hořlavých materiálů (seno, sláma, prach) s horkými částmi spalovacích motorů, především u strojů pracujících trvale v provozu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,

5. využívat pro uskladňování sena, slámy a obilovin pouze objekty, které byly k tomuto určeny zvláštními předpisy [zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů],

6. zabezpečit lapače jisker výfuků spalovacích motorů (pokud není vestavěn nebo se jedná o přeplňovaný motor) a jejich používání při určených pracích,

7. zabezpečit dodržování technologie dosoušení a skladování píce a slámy, včetně předepsaného měření teplot, a to nejméně v rozsahu těchto podmínek:

a) při naskladňování píce vzduchovými dopravníky do skladů nesmí píce procházet přes oběžné kolo dopravníku, vlhkost píce nesmí přesáhnout 25 %,
b) teplota v dosoušené píci se měří tepelnými čidly nebo hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce,
c) teplota v dosoušené píci se měří nejméně jednou denně v prvém měsíci po ukončeném naskladnění, další dva měsíce se měří jednou týdně při vypnutých ventilátorech, měřicí body je třeba průběžně měnit,
d) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku (za sekci se považuje část seníku o objemu píce do 2 000 m^3),
e) do skladů bez dosoušecího zařízení se může naskladňovat píce s vlhkostí do 16 %, v tom případě se měří teplota jednou týdně po dobu dvou měsíců po ukončeném naskladnění, v případech, kdy není prokázána vlhkost skladovaného sena (slámy) do 16 %, měří se teplota nejméně jednou denně v prvém měsíci po ukončeném naskladnění, další dva měsíce se měří jednou týdně,
f) jestliže se při kontrolním měření teplot zjistí ložisko zvýšené teploty přes 65 °C, musí se vypnout ventilátory a vyskladnit přehřátá píce, ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu,
g) jestliže se zjistí zvýšení teploty nad 90 °C, provede se vyskladnění píce za asistence jednotky požární ochrany a případ se neprodleně oznámí na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje,
h) o výsledku měření teplot se vede prokazatelný záznam v knize měření, který obsahuje název skladovacího objektu, datum a čas měření teplot všech měřených míst a podpis osob provádějících měření (záznamy o měření musí být uschovány nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění píce, za prokazatelný záznam se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení za předpokladu, že bylo řádně zrevidováno a seřízeno odborně způsobilou osobou, zaznamená se první a poslední naskladnění),
ch) jednopodlažní sklady sena a sklady v půdních prostorách, které nejsou vybaveny dosoušecím zařízením, mohou být využívány pro skladování píce s vlhkostí do 16 %,
i) uskladněná píce musí být chráněna proti vlhkosti,
j) seníku lze využívat pro skladování a dosoušení slámy při dodržení podmínek pro skladování a měření teplot píce,
k) prostředky určené pro naskladňování a vyskladňování píce ve skladech, při pojíždění na poli a při sklizni píce a obilovin musí být opatřeny účinným lapačem jisker, pokud výrobce těchto prostředků nestanoví jinak,
l) ve všech skladech sena a slámy a do vzdálenosti 12 m od nich je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit a vykonávat jiné požárně nebezpečné činnosti, tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami,

m) pro umístění stohu se volí suché a vyvýšené místo,
n) objem stohu nesmí přesáhnout 4 000 m^3,
o) jako jeden volný sklad (stoh) se považuje skupina stohů, jejichž celkový objem je nejvýše 4 000 m^3, přičemž vzájemná vzdálenost těchto stohů ve skupině nesmí být menší než 6 m,
p) za stoh se považuje volná skládka o objemu 50 m^3 a více,
r) požární bezpečnost u stohu po dobu naskladňování musí být zajištěna voznicí s vodou (sudy, fekální vůz) nebo dostatečným počtem hasicích přístrojů, džberů na vodu, jakož i dalším potřebným nářadím (lopaty, krumpáče, rýče apod.),
s) k dopravě sena a slámy na stoh a do objektů se smí používat jen takových vzduchových dopravníků, které mají oběžné kolo staticky a dynamicky vyvážené a všechny pohyblivé části opatřeny ochrannými kryty,
t) dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo zabráněno možnosti vniknutí cizího tělesa do stroje, které by mohlo způsobit požár jiskřením,
u) naskladňování stohu vzduchovými dopravníky nesmí být prováděno za silného větru z důvodu nežádoucího úletu naskladňované hmoty,
v) při přerušení a ukončení prací při naskladňování musí být okolí stohu a objektu zbaveno úletu,
w) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání ochranným pruhem o šíři nejméně 10 metrů z důvodu přenosu požáru, ochranný pruh musí být zbaven snadno zápalných látek;

8. zabezpečit, aby stroje a zařízení při sklizni, úpravě a skladování zemědělských plodin byly provozovány a ošetřovány v souladu s návodem výrobce a těmito následujícími opatřeními k zajištění požárně bezpečného provozu:

sklízecí mlátičky – kombajny

– obsluha musí pravidelně sledovat dodržování všech protipožárních opatření jak při pracovním nasazení, tak i při každém zastavení,
– stroj musí být vybaven minimálně dvěma kusy hasicích přístrojů, s celkovou náplní minimálně 12 kg hasiva a lopatou,
– pohonné hmoty smějí být doplňovány jen na určeném místě, a to při zastaveném chodu motoru a vypnutém zapalování,
– motor stroje je nutno pravidelně čistit od prachu, plev a dalších nečistot,
– při každé pracovní přestávce je nutné překontrolovat teplotu ložisek, hřídele (namotání slámy), napnutí klínových řemenů a těsnost palivového potrubí,
– jakékoliv opravy na stroji se musí provádět ve vzdálenosti alespoň 30 metrů od obilných porostů a jiných hořlavých látek, a to za pohotovosti hasicích přístrojů,
– osádce stroje je zakázáno kouřit,
– při skupinovém nasazení sklízecích strojů (více než pět) musí být zajištěna zásoba vody k hašení (požární nádrž, cisterna) a zabezpečen pluh s tažným strojem k případnému vyorání ochranného pruhu na poli;

řezačky

– pravidelně provádět čištění, zbavovat jejich pohyblivé části od slámy, provázků, nečistot a kontrolovat napnutí klínových řemenů,
– řezačky-metače, senomety musí být umístěny podle návodů výrobců, nejméně však 4 metry od stohů nebo skladovacích objektů, nesmí dojít k zasypání těchto strojů naskladňovanou hmotou,
– v blízkosti stroje musí být nejméně dvě vědra naplněná vodou určená pro likvidaci požáru vzniklého ve stroji,
– po skončení pracovní směny a v pracovních přestávkách je třeba řezačky- metače a senomety odpojit od elektrické sítě;

čističky a sušičky obilí

- ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení musí být dodržována čistota, pořádek a odstraňován prach,
- zařízení musí být vybavena vhodným typem a dostatečným počtem hasicích přístrojů,
- v prostoru zařízení je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň,
- k provozu se smí používat jen technicky nezávadných zařízení, je zakázáno zasahovat různými úpravami do konstrukce zařízení,
- zařízení musí být užíváno podle návodu výrobce,
- zařízení nesmí být za provozu zanecháno bez dozoru,
- v případě, že jsou k provozu zařízení používány hořlavé kapaliny, musí jejich uložení odpovídat ustanovením platné ČSN;

sklady obilí

- ke skladování obilí smějí být používány pouze objekty, které jsou pro tento účel schváleny podle zvláštních předpisů (stavební zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- při skladování většího množství obilí v pytlích musí být pytle kladeny do hranic a jednotlivé hromady podloženy trámky nebo paletami, aby bylo zajištěno proudění vzduchu,
- okolí skladu je nutno zbavovat prachu, plev a jiného hořlavého materiálu,
- ve skladu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
- prostor skladu obilí nesmí být současně využíván k jiným účelům (odstavování motorových vozidel, skladování jiných hořlavých látek apod.);

elektrická instalace

- ve všech objektech určených pro zemědělskou výrobu a skladování je nutné provádět pravidelné revize elektroinstalací a hromosvodů ve smyslu platné ČSN,
- rozvodné skříně, krabice, zásuvky apod. je nutné pravidelně čistit od organického prachu, pavučin a jiných nečistot,
- žárovky osvětlovacích těles v prostorách s hořlavými látkami, např. sklady sena, slámy, obilí apod., musí být opatřeny ochrannými skleněnými kryty,
- v případě nebezpečí zarovnání nebo zafoukání osvětlovacího tělesa senem nebo slámou je nutné toto těleso odstranit (zrušit),
- je zakázáno používat opravované pojistky,
- pohyblivé přívody se musí před vlastním kladením zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny,
- vedení pohyblivých přívodů se musí klást tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození a nepřekážely při použití v prostoru, v nichž jsou použity,
- pohyblivé přívody nesmějí ležet na zemi tam, kde je možné jejich mechanické poškození při obvyklém používání prostoru, ani na podkladu, který by mohl porušovat plášť pohyblivých přívodů (ostré předměty, ostrohranný štěrk aj.),
- při zavěšování pohyblivých přívodů musí být tyto uloženy v takové výši a s takovým průhybem, aby nepřekážely při běžném provozu, při rozpětí přes 5 metrů mezi podpěrami musí být vedení zajištěno proti posunutí a při rozpětí větším jak 15 metrů je nutno vedení zavěsit na nosné lano, není-li použito zvláštní samonosné šňůry.

Příloha č. 3
k nařízení kraje č. 3/2002

Podmínky požární bezpečnosti při spalování látek přírodního charakteru na hromadách

Při spalování látek přírodního charakteru na hromadách se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení zvláštních předpisů upravujících znečišťování životního prostředí, např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 4
k nařízení kraje č. 3/2002

Podmínky požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí

Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

1. při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru;

2. při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:

a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby,
c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;

3. rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné pouze na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše uvedených objektech.

Příloha č. 5
k nařízení kraje č. 3/2002

Podmínky požární bezpečnosti při pálení zbytků po lesní těžbě

Pro pálení zbytků po lesní těžbě (ruční i strojní pálení klestu) se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

1. místo pálení zbytků určuje příslušný lesní zaměstnanec,
2. místo pálení zbytků musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.,
3. ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a dále po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry,
4. v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden zaměstnanec může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 zaměstnanci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru. Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od lesa, je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními,
5. silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
6. pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně způsobilé tuto činnost vykonávat a musí být prokazatelně seznámeny s technicko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků,
7. při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1+1, tato hlídka může být ustanovena ze zaměstnanců, kteří provádí pálení, před prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu. V nočních hodinách může být požární hlídka tvořena pouze jedním zaměstnancem, který bude disponovat prostředky pro přivolání pomoci (např. mobilní telefon apod.),
8. musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek, na místě pálení musí být k dispozici výpis z požárního poplachového plánu pro obec, v jejímž katastru se místo pálení nachází,
9. na místě pálení musí být k dispozici „požární voda“ (sudy naplněné vodou, vědra na vodu apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),
10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny pálení klestu, včetně navrhovaných opatření, předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Hlášení o pálení musí obsahovat:

1. datum a čas pálení,
2. druh spalované látky,
3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),
5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,
6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

NAŘÍZENÍ
Královéhradeckého kraje č. 4/2002
ze dne 9. října 2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

Článek 1
Úvodní ustanovení

§ 1

1. Nařízením se stanoví podmínky zajištění požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“)[1) 2)]

2. Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavatel [2)] (dále jen „organizátor akce“).

§ 2

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

   a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
   b) ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle § 3 odst. 4 tohoto nařízení,
   c) shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, [3)]
   d) vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),[4)]
   e) venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.),[4)] prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.[2) 6)]

2. Členění akcí podle místa konání a počtu osob:

   a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem[5)],

---

[1)] § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
[2)] Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
[3)] Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831.
[4)] ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
[5)] Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
[6)] Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem[5)] vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem[5)] stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem[5)] stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto nařízení určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem[5)],
   1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem[5)] vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
   2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem[5)] stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem[5)] stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, [2) 6)] kterých se zúčastní 900 osob a více.

Článek 2
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

§ 3

1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem[7)], přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení.

2. K pořádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 2. tohoto nařízení, v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle § 3 odst. 5 tohoto nařízení, zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4 tohoto nařízení.

3. Při akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení, nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí organizátor akce požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

4. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou s vlastníkem prostoru.[8)]

5. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.[9)]

6. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení včetně odstranění zjištěných závad.

7. Organizátor akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“). Pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), je po-

---

[7)] Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
[8)] § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[9)] § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

vinen zřídit větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce[2) 6)] fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce, stanovené tímto nařízením požární hlídce, zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.[10)]

8. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména je povinen zajistit, aby:

   a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,[11)]
   b) úkoly požární hlídky, včetně určení stanoviště hlídek, byly vymezeny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky realizovat a byly vždy stanoveny konkrétní fyzické osobě (podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),
   c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

9. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

   a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
   b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
   c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen „účinkující“).

10. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci:

    a) před jejím zahájením (včetně přípravných činností),
    b) v jejím průběhu,
    c) při ukončení akce.

Podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:

1. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nesmí zahájit,
2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor je povinen akci přerušit, popřípadě ukončit. Přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny – únik, záchrana osob nebo majetku.

11. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

    a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, či znemožnila použití odběrního místa požární vody,
    b) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,
    c) rozmístění a umístění[12)] hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

12. V případě, že účastník akce (fyzická osoba) nedodržuje podmínky tohoto nařízení, nerespektu-

---

[10)] § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
[11)] § 16 a 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 24 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti.
[12)] § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti.

je pokyny organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

§ 4

1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle § 3 odst. 5 tohoto nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.[13)]

2. V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem[5)] realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot[13)] nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

3. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů[14)]; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je zakázáno.

4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost písemně oznámena územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje[15)], který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

§ 5

1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně[16)], tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci jakékoliv látky nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru[17)].

Článek 3
Sankce

§ 6

1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

---

13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
14) Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
15) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
16) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru.
17) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

1. U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

2. Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

3. Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

4. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně[16)] a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

5. Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.

6. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje

Příloha č. 1
k nařízení kraje č. 4/2002

Podrobnosti při zřizování požární hlídky a stanovení úkolů organizátora akce

I. Zřizování požární hlídky

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v § 3 odst. 7 tohoto nařízení, nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů,

d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,[17)]

e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

II. Úkoly požární hlídky a velitele požární hlídky

Velitel:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem a pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu. Dále zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam musí obsahovat vždy datum a čas, jména členů požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

d) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

Požární hlídka:

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle § 3 odst. 10 písm. b) tohoto nařízení,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací nebo dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení dokumentů, o které se jedná, je povinností organizátora akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Příloha č. 2
k nařízení kraje č. 4/2002

Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10) tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

a) před zahájením akce

1. v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

b) v průběhu

1. provádět kontroly podle předem stanovených konkrétních postupů s ohledem na druh, rozsah akce a stanovení odpovědnosti při odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v době konání akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, je organizátor povinen zajistit přerušení akce nebo její ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Záznam o případných zjištěních je nutno provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Příloha č. 3
k nařízení kraje č. 4/2002

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto nařízení musí být zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti předložena obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit (případně příslušnému HZS kraje) v případě, že se jedná o:

1. akce pořádané podle zákona o právu shromažďovacím[2)], např. průvody a manifestace,
2. shromáždění související s poskytováním služeb (např. trhy, tržnice, jarmarky),
3. kulturní a sportovní akce pořádané mimo prostory k těmto účelům určené[5)],
4. jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1. až 3. (např. poutě),
5. objekty a zařízení, která jsou přemístitelná a krátkodobého charakteru (např. lehké montované výstavní haly, pneumatické haly, velké stany).

Příloha č. 4
k nařízení kraje č. 4/2002

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci vymezení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz § 3 odst. 5 tohoto nařízení) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,
- počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
- rozmístění, typ (D25, C 52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,
- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu nebo prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vydává Královéhradecký kraj
Redakce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 120, fax: 495 817 221
Výrobu a distribuci zajišťuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek. Záloha na rok 2002 činí 420 Kč.
Vychází dle potřeb Královéhradeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonním čísle: 222 863 400, 442, fax: 222 863 401
V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnické osoby), rodné číslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 222 863 442, fax: 222 863 401