

HAVÁRIE ZDROJE PITNÉ VODY NA ČS LIBUŇ – STANOVENÍ PODMÍNEK A ÚČELU POUŽITÍ NEJAKOSTNÍ PITNÉ VODY ZE ZDROJE OBCE KNĚŽNICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Martin Jakubec

JIČÍN
22.4.2015

Věc: Úprava podmínek použití vody ze zdroje obce Kněžnice

Vážení odběratelé,

z důvodu havárie na čerpací stanici veřejného vodovodu obce Libuň – Jivany, ze kterého je zásobována i obec Kněžnice, jsou od 25.3.2015 obce Libuň, Jivany, Libunec, Sv. Petr a Kněžnice zásobovány ze zdroje obce Kněžnice. Po vyhodnocení odebraných vzorků vody je upraven účel použití Krajskou hygienickou stanicí takto:

1. Omezení užití vody se vztahuje na přípravu kojenecké stravy, přímý konzum vody dětmi do 2 let věku a těhotnými ženami. Pro ostatní účely se voda může použít bez omezení.
2. Dodávaná voda je mikrobiologicky nezávadná.
3. Pro provozovatele stravovacích služeb a školských zařízení je pitná voda zajištěna náhradním způsobem.
4. Omezené užití vody pro uvedené rizikové skupiny populace a kategorie staveb je platné do doby odstranění příčiny vzniku havarijního stavu o čemž bude podána nová informace.

Prosíme vedení obcí Libuň a Kněžnice o okamžité sdělení této zprávy odběratelům vody pomocí internetových stránek, sms zpráv a dále způsobem v místě obvyklým.

Děkujeme za pochopení.

STAVOKA KOSICE, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice

Radek Orendáš
ředitel závodu 02 Jičín
Stavoka Kosice a.s.

DIČ: CZ25275119 (IC2)

STAVOKA KOSICE, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (IC2)

Martin Jakubec
provozní technik vodovodů
Stavoka Kosice a.s.